

ESCLARECIMENTOS - PE 90053 2025 - SUBESTAÇÕES

4 mensagens

ARTENG CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA. - ME

<arteng.arteng@gmail.com>

Para: licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br

25 de novembro de 2025 às

13:30

Prezados Senhores,

Ao analisar os documentos editalícios, surgiram algumas dúvidas pertinentes para a execução do objeto, seguem elas:

Sobre os cabos de 500 e 800 mm², onde serão usados? E também não foram contemplados disjuntores para tais cabos na planilha.

Sobre o item 6.4 do termo de referência, que segue abaixo, como ele será pago? Não foi identificado item na planilha para pagar o serviço deste item

- 6.1. Para a instalação de subestação envolve diversos requisitos técnicos, legais e de segurança, que devem ser cuidadosamente considerados.
- 6.2. Os principais aspectos incluem a elaboração de um projeto detalhado que seja aprovado pela Concessionária de Energia Elétrica, a aquisição de equipamentos certificados e a execução por empresas com experiência comprovada na área.
- 6.3. Além disso, é fundamental seguir as normas técnicas e de segurança específicas para instalações elétricas, garantindo a confiabilidade e segurança da subestação.
- 6.4. Os serviços abrangem verificações das instalações elétricas, análise/testes dos equipamentos (Disjuntores/Transformadores/Chave Seccionadora / Barramentos / entre outros), análise e medições do sistema de aterramento e análise/ensaios no óleo refrigerador do transformador, sem a previsão de fornecimento de eventuais peças de reposição, apenas do complemento do óleo do transformador previsto em planilha, serviços estes a serem executados uma única vez sem periodicidade.

--

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO DESSE E-MAIL.

Atenciosamente,
Arteng Construções e Instalações Ltda.

(21) 3619-5056

ARTENG CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA. - ME

<arteng.arteng@gmail.com>

Para: licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br

25 de novembro de 2025 às

16:10

Prezados Senhores,

Corrigindo o esclarecimento anterior, os disjuntores ao qual me referi são os tripolares de 600a e de 800a

Atenciosamente,
Lucas Ramos
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação Esclarecimentos - SEMLIC <licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br>

26 de novembro de 2025 às
14:36

Para: felipefernandesv@gmail.com



Licitação Esclarecimentos - SEMLIC <licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br>

10:36 (há 3
horas)

para **felipefernandesv**, **semec.adm**

Sr. Secretário Municipal,

Trata-se de **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS** apresentada pela empresa ARTENG CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - ME, ao Edital do **Pregão Eletrônico nº 90053/2025**, cujo objeto é o registro de preços para **IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES ESCOLARES (E EM UNIDADES DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ.**

PRAZO DE RESPOSTA: Até o dia 27/11/2025 (quinta-feira)

Sem mais,

FELIPE MESSAS

Agente de Contratação – SEMLIC

Mat. 15452

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação Esclarecimentos - SEMLIC <licitacaoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br>

26 de novembro de 2025 às
14:37

Para: felipefernandesv@gmail.com

Sr. Secretário Municipal,

Trata-se de **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS** apresentada pela empresa ARTENG CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - ME, ao Edital do **Pregão Eletrônico nº 90053/2025**, cujo objeto é o registro de preços para **IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES ESCOLARES (E EM UNIDADES DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ.**

PRAZO DE RESPOSTA: Até o dia 27/11/2025 (quinta-feira)

Sem mais,

FELIPE MESSAS

Agente de Contratação – SEMLIC

Mat. 15452

----- Forwarded message -----

De: **ARTENG CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA. - ME** <arteng.arteng@gmail.com>

Date: ter., 25 de nov. de 2025 às 16:10

Subject: Re: ESCLARECIMENTOS - PE 90053 2025 - SUBESTAÇÕES

To: <licitacoesclarecimentos@itaborai.rj.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]